



Nummer	68282/02	Vervangt	68282/01
Datum van uitgifte	01-02-2016	Scope	KE 58
Contractnummer	Q95/007	Pagina	1-3

productcertificaat

Slagvast PVC aanboorzadels & blaasgatzadels

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa Nederland B.V. uitgevoerde controles, worden de door

Wavin Nederland B.V.

geleverde producten, die gespecificeerd zijn in dit certificaat, en die voorzien zijn van het GASTEC QA keur, bij aflevering geacht te voldoen aan de GASTEC QA keuringseisen 58, voor "saddles with clamp connection of high-impact polyvinylchloride (PVC-HI)"; januari 2012.



Luc Leroy
Kiwa

Dit certificaat is afgegeven in overeenstemming met het Kiwa reglement voor Productcertificatie.

Dit certificaat bestaat uit 3 pagina's.
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Onderneming
Wavin Nederland B.V.
J.C. Kellerlaan 8
7772 SG Hardenberg
Postbus 5
7770 AA Hardenberg
www.wavin.com

T 0523 - 28 81 65
F 0523 - 28 85 87



Nummer	68282/02	Vervangt	68282/01
Datum van uitgifte	01-02-2016	Scope	KE 58
Contractnummer	Q95/007	Pagina	2-3

Slagvast PVC aanboorzadels & blaasgatzadels

PRODUCTSPECIFICATIE

Slagvast PVC aanboorzadels.

Aansluitbeugels in de volgende maten:

∅ 50 mm x G 1½" cil.
∅ 63 mm x G 1½" cil.
∅ 75 mm x G 1½" cil.
∅ 90 mm x G 1½" cil.
∅ 110 mm x G 1½" cil.
∅ 125 mm x G 1½" cil.
∅ 160 mm x G 1½" cil.
∅ 160 mm x G 2" cil.

∅ 200 mm x G 1½" cil.
∅ 200 mm x G 2" cil.
∅ 250 mm x G 1½" cil.
∅ 250 mm x G 2" cil.
∅ 250 mm x G 2½" cil.
∅ 315 mm x G 1½" cil.
∅ 315 mm x G 2" cil.
∅ 315 mm x G 2½" cil.

Uitgevoerd met:

- gasaansluitstuk, type GLW, met steekverbinding voor PE buizen SDR 17,6 en 11 in de volgende afmetingen:

G 1½" x 25 mm.
G 1½" x 32 mm.
G 1½" x 40 mm.

- gasaansluitstuk trekvast, type GLW, voor PE buis

in de volgende afmetingen:

G 1½" x 25 mm PE, SDR 11 en SDR 17,6.
G 1½" x 32 mm PE, SDR 11 en SDR 17,6.
G 1½" x 40 mm PE, SDR 17,6.
G 1½" x 50 mm PE, SDR 17,6.
G 2" x 63 mm PE, SDR 17,6.

- blaasgatopzetstukken, type GLW, in de volgende afmetingen:

opzetstuk BG 1½".
opzetstuk BG 2".
opzetstuk BG 2½".

Nummer	68282/02	Vervangt	68282/01
Datum van uitgifte	01-02-2016	Scope	KE 58
Contractnummer	Q95/007	Pagina	3-3

Slagvast PVC aanboorzadels & blaasgatzadels

TOEPASSING EN GEBRUIK

Aanboorzadels en blaasgatzadels van slagvast-PVC voor het tot stand brengen van aftakkingen op hoofdleidingen van slagvast-PVC voor ondergrondse distributieleidingen voor aardgas, familie 2, met een toelaatbare bedrijfsdruk van maximaal 20 kPa.

MERKEN

Verplichte aanduidingen:

- GASTEC QA keurmerk,
- het fabrieksmerk,
- materiaalsoort,
- nominale aansluitmaat van de hoofdleiding op het zadel en de nominale aansluitmaat van de aansluitleiding op het aansluitstuk,
- voor PE-aansluitleiding moet tevens de SDR-aanduiding van de aan te sluiten buis van PE worden aangegeven, indien de koppeling niet voor universeel gebruik geschikt is,
- klampen: maat en schuifrichting,
- productieperiode.

Plaats van de markering:

Op het product.

De uitvoering van merken is als volgt:

Onuitwisbaar.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Inspecteer bij de aflevering:
 - 1.1 geleverd is wat is overeengekomen;
 - 1.2 het merk en wijze van merken juist zijn;
 - 1.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
 2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
 - 2.1 Wavin Nederland B.V.
en zo nodig met:
 - 2.2 Kiwa Nederland B.V.
 3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de verwerkingsrichtlijnen van de producent.
 4. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe Kiwa Nederland B.V. of de Kiwa website.
-