



KOMO® Productcertificaat K20018/09



Uitgegeven 2020-04-01 Vervangt K20018/08
Geldig tot Onbepaald d.d. 2018-11-15
Pagina 1 van 3

Tigris K1/K5 PPSU Persfittingen Wavin Nederland B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 5610 Kunststofleiding-systemen van PE- X/Al bestemd voor verwarmingsinstallaties: radiatoraansluitingen d.d. 25 oktober 2016 afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij de Tigris K1/K5 PPSU Fittingen worden periodiek gecontroleerd.

Op basis daarvan **verklaart Kiwa dat**

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de Tigris K1/K5 PPSU Fittingen door de certificaathouder geleverde bij aflevering voldoen aan:
 - De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie
 - De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen

Mits de Tigris K1/K5 PPSU Fittingen voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Ron Scheepers
Kiwa

47320205

Dit productcertificaat is alleen geldig in combinatie met een KOMO gecertificeerd kunststofleidingsysteem.

Dit productcertificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.

Gebruikers van dit productcertificaat worden geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is, raadpleeg hiertoe de website van Kiwa: www.kiwa.nl.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Wavin Nederland B.V.
J C Kellerlaan 8
7772 SG HARDENBERG
Tel. 0523-288911
Fax 0523-288546
info@wavin.nl
www.wavin.nl

Productielocatie
Wavin GmbH
Industriestraße 20
49764 TWIST
Duitsland
Tel +49 (0)593-612203
Fax +49 (0)593-6122



Beoordeeld is:
• Kwaliteitssysteem
• Product
Periodieke controle

Tigris K1/K5 PPSU Persfittingen

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Onderwerp

Tigris K1/K5 PPSU Fittingen

Productkenmerken

Het product voldoet aan BRL 5610 Kunststofleiding-systemen van PE- X/Al bestemd voor verwarmingsinstallaties: radiatoraansluitingen.

Specificatie

De fittingen zijn geschikt voor de buisafmetingen vermeld in onderstaand tabel.

Nominale diameter (mm)	Type fitting	Wanddikte (mm)	Wanddikte aluminium (mm)
14	K1	2,0	0,20
16	K1/K5	2,0	0,20
20	K1/K5	2,25	0,24
25	K1/K5	2,5	0,30
32	K1/K5	3,0	0,40
40	K1/K5	4,0	0,50
50	K1	4,5	0,70
63	K1	6,0	0,60
75 ¹⁾	K1	7,5	0,50

¹⁾ Alleen i.c.m. PE-RT/Al buis

Kleur body: blauw

Merken

De producten worden gemerkt met het KOMO®-merk.

Fittingen

De fittingen worden minimaal voorzien van de volgende merken:

- KOMO (indien niet mogelijk KOMO op alleen de kleinste verpakkingseenheid;
- fabrieksnaam, handelsnaam of logo;
- de nominale buitenmiddellijn en wanddikte van de bijbehorende buis in mm;
- de productiecode.

Plaats van het merk: op elke fitting.

De uitvoering van de merken is als volgt: deugdelijke, duidelijke en duurzame opdruk.

De kleinste verpakkingseenheid van de fittingen dient minimaal voorzien te zijn van de volgende informatie:

- KOMO (of KOMO® woordmerk);
- certificaatnummer van het bijbehorende attest-met-productcertificaat van het leidingsysteem, overeenkomstig de markering op de bijbehorende buis;
- fabrieksnaam, handelsnaam, systeemnaam of logo;
- nominale buitenmiddellijn en nominale wanddikte in mm van de bijbehorende buis;
- materiaal identificatie indien de fitting body van kunststof is vervaardigd.

Plaats van het merk: op elke verpakking.

De uitvoering van de merken is als volgt: deugdelijke, duidelijke en duurzame opdruk.

Logistiek

Productie en assemblage zijn vastgelegd in de logistieke bijlage van de kwaliteitsverklaring.



Tigris K1/K5 PPSU Persfittingen

TOEPASSING EN GEBRUIK

Voor de producten geldt dat deze ontworpen zijn voor verwarmingsinstallaties: radiatoraansluitingen en vloerverwarmingssystemen, met een levensduur van 50 jaar bij een temperatuurprofiel volgens klasse 5 uit NEN-ISO 10508 en een toelaatbare werkdruk van maximaal 10 bar.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Controleer bij aflevering van de onder "technische specificatie" vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Wavin Nederland B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder

