



KOMO[®] Productcertificaat K26733/05



Uitgegeven 2019-09-15 Vervangt K26733/04
Geldig tot Onbepaald d.d. 2017-12-01
Pagina 1 van 3

Buizen van PVC voor rioolpersleidingen **Wavin Nederland B.V.**

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 2009 "Buizen van biaxiaal georiënteerd, ongeplasticeerd PVC (PVC-O) en niet georiënteerd PVC (PVC-U) voor rioolpersleidingen" d.d. 12-09-2017, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij Buizen van PVC voor rioolpersleidingen worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan **verklaart Kiwa dat:**

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde buizen van PVC voor rioolpersleidingen bij aflevering voldoen aan:
 - De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie
 - De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen

Mits de Buizen van PVC voor rioolpersleidingen voorzien zijn van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Ronald Karel
Kiwa

*Dit productcertificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Gebruikers van dit productcertificaat worden geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is, raadpleeg hiertoe de website van Kiwa: www.kiwa.nl.*

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Wavin Nederland B.V.
J C Kellerlaan 8
7772 SG HARDENBERG
Tel. 0523-288911
Fax 0523-288546
info@wavin.nl
www.wavin.nl



Beoordeeld is:
• Kwaliteitssysteem
• Product
• Periodieke controle

Buizen van PVC voor rioolpersleidingen

PRODUCTSPECIFICATIE

Buizen van biaxiaal georiënteerd, ongeplasteerd Polyvinylchloride (PVC-O) voor rioolpersleidingen, overeenkomstig BRL 2009.

De producten overeenkomstig onderstaande tabel behoren tot dit certificaat.

Tabel 1

	Buisklasse 315 PN10 SDR41 C= 1.6	Buisklasse 450 PN16 SDR41 C=1.4
Nominale diameter (mm)	Nominale Wandikte (mm)	Nominale Wandikte (mm)
110	2,7	2,7
160	4,0	4,0
200	4,9	4,9
250	6,2	6,2
315	7,7	7,7
355		8,7
400	9,8	9,8
500		12,3

Kleur: de kleur van de buizen is donkergrijs.


MERKEN

De producten worden gemerkt met het KOMO[®]-merk.

De uitvoering van dit merk is als volgt: onuitwisbare in- of opdruk.

Plaats van het merk: tenminste één keer per twee meter buislengte.

Verplichte aanduidingen:

- KOMO woord- of beeldmerk ;
- certificaatnummer;
- fabrieksnaam of handelsmerk;
- materiaalaanduiding;
- nominale druk of klasse-aanduiding;
- nominale buitendiameter;
- productieperiode of productiecode;
- materiaalaanduiding: PVC-O en MRS-waarde;
- ontwerpcoëfficiënt C.

Merken met BRL 2009 is optioneel.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd om te worden toegepast in leidingen die bestemd zijn voor rioolpersleidingen.

Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:

- NPR 7061 - "Aanleg van rioolpersleidingen van ongeplasteerd PVC";
- de verwerkingsrichtlijnen van de producent.

VERWERKINGSRICHTLIJNEN

De leverancier moet verwerkingsrichtlijnen verstrekken.

De richtlijnen, opgesteld in de Nederlandse taal, bevatten tenminste aanwijzingen betreffende transport, opslag en installatie van de producten.



Buizen van PVC voor rioolpersleidingen

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Controleer bij aflevering van de onder "technische specificatie" vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Wavin Nederland B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de in dit productcertificaat opgenomen bepalingen ÓF de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

Controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.kiwa.nl.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

NPR 7061: 1984 Aanleg van rioolpersleidingen van ongeplasticeerd PVC

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 2009

