

GODKENDELSESINDEHAVER:


Nordisk Wavin A/S
Wavinvej 1
DK-8450 Hammel
Telefon: +45 89 63 64 80
Telefax: +45 89 63 64 89
Internet: www.wavin.dk

**Lugtlukke
HepVO
dim. Ø32/ 1 ¼" og Ø40/ 1 ¼"**

FABRIKAT:

Hepworth Plumbing Products, England

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: Hepworth HepVO
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

Ø32 mm: 18 6650.032
Ø40 mm: 18 6650.040

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Montering:

Lugtlukker er beregnet til montering på afløb fra installationsgenstande i bygninger for at hindre lugtgener fra afløbsinstallationen hvor den er tilsluttet.

Montering:

Lugtlukker skal monteres således, at den er tilgængelig for eftersyn og udskiftning.

Lugtlukker skal for at undgå tilsmudsning monteres med en hældning på mindst 1°.

Lugtlukket monteres i henhold til godkendelsesindehaverens anvisninger.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt.

BEMÆRKNINGER:

Ifølge DS 432 "Norm for afløbsinstallationer" skal vandlåse kunne klare både 400 Pa over- og undertryk.

Lugtlukker fungerer uden vand og lever op til kravet om at kunne klare overtryk (400 Pa) mens det i mindre omfang kan klare undertryk (100 Pa).

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse:

Lugtlukket er fremstillet i PP og udformet som et cirkulært rør med et luknings element af gummi. Ved undertryk i afløbet slippes luft ind, mens den lukker lufttæt ved overtryk i afløbsledningen.

Tilslutning:

Med gummimanchet: Spidsende på 32 mm og 40 mm afløbsrør.



Thomas Bruun