

Prüfbericht

Nr. 7310357-02V
Datum: 31.10.2016

Test report

No. 7310357-02V
Date: 31.10.2016

Auftraggeber:

WAVIN-LABKO Ltd.
Visiokatu 1
FIN-33720 Tampere

Client:

WAVIN-LABKO Ltd.
Visiokatu 1
FIN-33720 Tampere

Inhalt des Auftrages:

Typprüfung bezüglich Wirksamkeit eines
Fettabscheiders

Contents of order:

Type test relating to effectiveness of a
grease separator

Prüfstück:

Fettabscheider aus PE-HD
„Wavin NS4 Grease Separator Indoor“
mit integriertem Schlammfang 0,4 m³
NS 4

Test sample:

Grease separator of PE-HD
„Wavin NS4 Grease Separator Indoor“
with sludge trap combined 0,4 m³
NS 4

Zusammenfassung:

Alle Anforderungen erfüllt.

Summary:

All requirements are fulfilled.

Anlagen:

Zeichnung Nummer 32FH05ae

Enclosures:

Drawing number 32FH05ae



Durchfluss l/s	Probe Nr.	Kohlenwasser- stoffe im Ab- laufwasser mg/l
4,0	1	19
	2	21
	3	18
	4	17
	5	19

Mittelwert:	19 mg/l
Anforderung:	≤ 25 mg/l

Nach dem Ergebnis ist die Nenngröße dieses Fett-
abscheiders:

NS 4

Anforderungen erfüllt

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
 Sanitär- und Abscheidetechnik

Dipl.-Ing. (FH) Arnold
 Laborleiter

Effluent flow l/s	Sample no.	Hydrocarbons in the discharge water mg/l
4,0	1	19
	2	21
	3	18
	4	17
	5	19

mean value:	19 mg/l
Requirements:	≤ 25 mg/l

According to the test results the nominal size of this
grease separator is:

NS 4

Requirements fulfilled

Bearbeiter
 la

Michael Landsteiner