



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

BK/W/0731/01/2018

HYGIENIC CERTIFICATE

ORIGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Rury STABI Plus systemów BOR Plus i Wavin Ekoplastik**

Zawierający / containing: polipropylen PP-RCT:
Hostalen PP XN125-P
Hostalen PP XN112-I

Przeznaczony do / destined: montażu instalacji służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą.

Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

STOSUJ WEDŁUG ZALECEN

Wytwórca / producer:

WAVIN - EKOPLASTIK s.r.o.
277 13 Kostelec nad Labem
Rudec 848, Republika Czeska

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Wavin Polska S.A.
64-320 Buk
ul. Dobieżyńska 43



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-08-21 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-08-21 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 21 sierpnia 2018

The date of issue of the certificate: 21st August 2018

p.o. kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

Zy. Maciej Szlach
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH