

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

HYGIENIC CERTIFICATE

BK/W/0474/01/2018

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Rury PP-RCT EVO i kształtki systemów BOR Plus i Ekoplastik**

Zawierający / containing: polpropylen PP-RCT: Hostalen PP XN112-I, Hostalen PP XN 125-P

Przeznaczony do / destined: montażu instalacji służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:

WAVIN - EKOPLASTIK s.r.o.
277 13 Kostelec nad Labem
Rudec 848, Republika Czeska

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Wavin Polska S.A.
64-320 Buk
ul. Dobieżyńska 43


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-05-23 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-05-23 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 23 maja 2018

The date of issue of the certificate: 23rd May 2018

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr Bożena Krogulska