

## Wavin Italia Spa

**Indirizzo**  
Via Boccalara 24  
45030 S. Maria Maddalena  
Rovigo  
Italia

**Telefono**  
+39 0425 758811

**Internet**  
www.wavin.it

**E-mail**  
info.it@wavin.com

Dichiarazione di prestazione dell'unità di recupero del calore UVE-150P		
	UoM	UVE-150P
Nome o denominazione commerciale del fornitore		Wavin Italia S.p.a.
SEC in per ogni tipo di clima	Freddo	-67,5
	Temperato	-33,4
	Caldo	-11,2
SEC class	Freddo	A+
	Temperato	B
	Caldo	F
Tipologia prodotto		UVR, bidirezionale
Tipo di motorizzazione		Velocità variabile
Sistema di recupero calore		Recuperatore controcorrente
Efficienza termica <sup>1</sup>		71,5%
Portata massima <sup>2</sup>		m <sup>3</sup> /h
Potenza elettrica complessiva massima portata		W
Livello di potenza sonora <sup>3</sup>		dB(A)
Portata di riferimento <sup>4</sup>		m <sup>3</sup> /s
Differenza di pressione di riferimento		Pa
SPI <sup>5</sup>		W/m <sup>3</sup> /h
Fattore di controllo e tipologia		0,85
Percentuale massima di trafileamento <sup>6</sup>	interno	1,8%
	esterno	2,9%
Posizione e descrizione del segnale visivo di avvertimento relativo ai filtri		Spia sul controllore
Indirizzo internet		<a href="http://www.wavin.it">www.wavin.it</a>

1: Efficienza di conformità a EN13141 -7:2010 alla portata di riferimento

2: Portata massima a 100 Pa di pressione esterna


3: Irraggiamento della cassa alla portata di riferimento a 50 Pa di pressione esterna

4: La percentuale della portata di riferimento è del 70% della portata massima a 50 Pa di pressione esterna in conformità a EN13141-7:2010

5: In conformità a EN13141-7:2010

6: In conformità a EN13141-7:2010

SEC: consumo energetico specifico

<b>Luogo e data di rilascio</b> S.M.Maddalena, 06/09/2019	<b>Nome e Funzione</b> Marco Della Bianca Product Manager SHC-CMV	<b>Firma</b> 
---	---	---