



**Országos Környezetegészségügyi Intézet  
Vízbiztonsági szakmai terület**

1097 Budapest, Albert Flórián út 2–6. 1437 Budapest, Pf. 839.  
Központ (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1173 Telefax: (1) 215-0148  
E-mail: vizosztaly@oki.antsz.hu

**Felülvizsgálati nyilatkozat**

**A Multilayer Pipe Company Sp.zo.o. (Lengyelország) (MPC) által Lupolen 4261 A Q 416 (Basell) polietilén alapanyagból gyártott fehér színű MPC ötrétegű (PE-Xc/Al/PE) polietilén csövek ivóvízellátás és használati melegvíz-ellátás területén történő alkalmazásáról**

**Ikt.sz.: 6259-3/2014. OKI**

2014. augusztus 21.

Felülvizsgálat tárgya: OTH 2182-2/2008 határozat, ill. OKI 6019/2008 szakvélemény felülvizsgálata

Forgalmazó (kérelmező) neve, címe:

**Wavin Hungary Kft.**

Cím: 2072 Zsámbék Új gyártelep; Pf.44

Gyártó neve; címe:

**Multilayer Pipe Company Sp.zo.o.**

Cím: Pecz 59, 57-100 Strzelin

Felülvizsgált termék neve és anyagai:

**fehér színű MPC ötrétegű (PE-Xc/Al/PE) polietilén csövek**

(Eredeti ügy iktatószámai: OTH 2182-2/2008 határozat, ill. OKI 6019/2008 szakvélemény)

Belső réteg (PE réteg) alapanyaga:

**Lupolen 4261 A Q 416** alapanyag (gyártó: Basell Polyolefins, Anglia)

Az alapanyag A polietilén monomereken kívül 1,5%-ban folyamat segítő adalék anyagot tartalmaz (Adalék: **Taboradd 23-08010**)

Egyéb segédanyagok: A megnevezett PE csövek belső polietilén rétegének gyártáshoz nem használnak fel egyéb segédanyagokat.

Mérettartomány:

**Nincs korlátozva**

Alkalmazási terület:

**Ivóvízellátás és használati melegvíz-ellátás (max. 60 °C)**



**Országos Környezetegészségügyi Intézet**  
**Főigazgató**

1097 Budapest, Albert Flórián út 2–6. 1437 Budapest, Pf. 839.  
Központ (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1283 Telefax: (1) 215-2046  
E-mail: igazgatosag@oki.antsz.hu

---

**Wavin Hungary Kft.**

2072 Zsámbék

Új gyártelep

Pf.44

Budapest, 2014. augusztus 21.

OKI ikt. sz: **6259-3/2014**

Ü. i.: Léderné Gyenge Lilla

Mellékelten megküldjük a **Multilayer Pipe Company Sp. zo.o.** (Lengyelország) (MPC) által Lupolen 4261 A Q 416 polietilén alapanyagból gyártott **fehér** színű **MPC ötrétegű polietilén csövek ivóvízellátás és használati melegvíz-ellátás területén** történő alkalmazásáról szóló felülvizsgálati nyilatkozatunkat további szíves felhasználásra.

Tisztelettel:

  
**Dr. Dura Gyula**  
mb. főigazgató

