



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60210-1632/19

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Zaprasowane złączki tworzywowe Wavin TIGRIS K1 i Wavin TIGRIS K5**

Zawierający / containing: PPSU Radel R-5100 BU 1197, EPDM

Przeznaczony do / destined: montażu instalacji do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej, centralnego ogrzewania, w tym ogrzewania podłogowego i płaszczyznowego

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów / Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products

Wytwórca / producer:

WAVIN GmbH
49767 Twist, Niemcy
Industriestrasse 20

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Wavin Polska Spółka Akcyjna
64-320 Buk
ul. Dobieżyńska 43


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022.12.23 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022.12.23 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 23 grudnia 2019

The date of issue of the certificate: 23rd December 2019

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH